

VERIFICAÇÃO SEMANAL DO CONJUNTO MANUAL



CLIENTE :

OBRA :

MÊS :

Nº DE REF.

ÍTENS PARA VERIFICAÇÃO SEMANAL	1ª SEMANA			2ª SEMANA			3ª SEMANA			4ª SEMANA			OBSERVAÇÕES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
	CABOS DE AÇO - condição dos cabos - mossas, dobras, desfiamento, ferrugem												
CABOS DE AÇO - amarração dos cabos de aço a elemento estrutural - verificação dos parafusos da chapa de ligação e clips													
AFASTADORES - amarração dos afastadores, encunhamento de madeira													
VIGAS - cabo de ancoragem das vigas, ganchos U de fixação dos cabos do conjunto - verificar parafuso													
CONTRA PESOS - cabo de amarração dos contra pesos a viga, arrumação dos CP													
PLATAFORMA - verificação dos parafusos dos g.corpos, longarinas, piso e guincho - estado geral da plataforma													
ADESIVO DE CARGA - verificar nas cabeceiras da plataforma o adesivo de limite de carga de uso													
CABOS DE AÇO - sobra dos cabos de aço enrolados ou no carretel p/ mante-los esticados													
GUINCHOS - inspeção visual, manivelas, freio, acionamento do trava quedas e limpeza geral													
VISTO DO TÉCNICO													

C - CONFORME / NC - NÃO CONFORME / NA - NÃO SE APLICA => CASO HAJA ALGUMA NC ANOTE NA OBSERVAÇÃO E CONFIRME QUE FOI CORRIGIDO O PROBLEMA

EM CASO DE QUALQUER PROBLEMA NO EQUIPAMENTO ACIONE A MANUTENÇÃO APPORT - (21) 3570-8770 OU (21) 97262-2240